

תנאים לפי סעיף 7 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 - לעסק

לפי פריט 7.7 בצו רישוי עסקים:

"עינוג ציבורי

ה. אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירוע תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמיים" (להלן העסק)

בתוקף הסמכות שהוענקה לי על ידי השר לביטחון פנים לפי סעיף 6 לחוק ובהתאם לסמכויותי לפי סעיף 7 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 (להלן החוק), אני החתום
מטה _____ מפקד מרחב _____
מתנה בזה את אישור הרישיון לעסק בתנאים הבאים:

- א. "בעל העסק" - האדם לו ניתן הרישיון לעסק.
- ב. "דרך מילוט" - הדרך המובילה מכל חלל שהוא בבניין אל מחוץ לבניין למפלט הרחוב, לרבות מסדרונות, חדרי מדרגות, דלתות, גשרים פנימיים, פתחי יציאה ולמעט מדרגות לולייניות, מדרגות טרפזיות, שערים סיבוביים, מתקני גלישה וסולמות.
- ג. "חדר מדרגות מוגן" - חדר מדרגות בתוך בניין אשר כל מרכיביו בנויים מאלמנטים עמידים, אין בו חומרים דליקים והמופרד מכל אתר אחר של הבניין על ידי דלתות אש, העומדות בתקן 1212 ונושאות תו תקן ישראלי.
- ד. "חומרים מסוכנים" - חומרים מתלקחים, נפיצים, רעילים או חומרים כיוצ"ב.
- ה. "מבקש הרישיון" - האדם המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל, כאשר העסק בבעלות תאגיד.
- ו. "מהנדס" - מהנדס בשירות רשות הרישוי כמשמעותה בחוק, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל לפי סעיף 8 לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958.
- ז. "מנהל העסק" - האדם המנהל בפועל את העסק.
- ח. "מפרט מספר..." - מפרט מתוך "קובץ מפרטי המשטרה לעסקים טעוני רישוי", הנמצא ביחידת המשטרה, בציון מספרו בקובץ.
- ט. "רכב ביטחון" - אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל או של צבא הגנה לישראל, רכב לכיבוי שריפות ורכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב ביטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב, אדום או כחול, ומשמיעים אות אזעקה בפעמון או סירנה.
- י. "רשומה" - פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת.
- יא. "תאגיד" - חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית אחרת.
- יב. "שלח מדרגה" - המרחק האופקי בין אף או קצה של מדרגה לבין המרחק האנכי של אף או קצה של המדרגה שמעליה, והנמצא בכוון ניצב לאורך המדרגה.
- יג. "רום מדרגה" - המרחק האנכי בין מפלס שלח מדרגה ובין שלח המדרגה שמתחתיה.

1. הגדרות

2. תאגיד כבעל עסק
3. תכניות (תיקון יוני 2004)
- היה העסק בבעלות תאגיד - יצינו בבקשה לרישיון פרטיהם האישיים של המנהלים.
א. לבקשה יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק, כמותווה בסעיף 6 ב' לחוק רישוי עסקים. אשר יערכו ויחתמו על ידי "בעל מקצוע מוסמך" כמוגדר בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א 2000.
ב. תוכנית העסק כאמור בסעיף א', יסומנו גם דרכי המילוט מהעסק ורוחבם, כיוון פתיחת הדלתות, מנעולי בהלה, דרכי גישה חיצוניות לרכב ביטחון, ושלטי התמצאות וגופי תאורת היתמצאות. התוכנית תוגש ע"י "בעל מקצוע" כמותווה בסעיף 6 ג' לחוק רישוי עסקים ובתבחינים שהוגדרו ע"י ק' רישוי ארצי של משטרת ישראל.
4. אישור מבקש הרישיון
- א. לא יאושר רישיון לעסק, אלא לאחר שמבקש הרישיון קיבל אישור להפעלת העסק מאת מפקד המרחב.
ב. מפקד המרחב ייתן אישורו לאחר שמצא כי אין מניעה לכך מטעמים הנוגעים לשלום הציבור, לרבות לאור עברו הפלילי.
5. מיקום העסק
- א. לא יאושר רישיון לעסק, אלא אם הוא במרחק 30 מטר לפחות ממקום המשמש לאחסנה או לייצור של חומרים מסוכנים.
ב. לא יאושר רישיון לעסק במקום אשר לדעת מפקד המרחב עלול העסק להוות סכנה לשלום הציבור.
6. גדר חיצונית
- א. האמפיתאטרון יוקף בגדר חיצונית שגובהה לא יפחת מ-3 מטר.
ב. באמפיתאטרון המיועד ללא יותר מ-3000 צופים יותקן בגדר החיצונית שער המיועד לכניסת רכב ביטחון, באמפיתאטרון המיועד ליותר מ-3000 צופים יותקנו בגדר שני שערים. גובהו ורוחבו של כל שער לא יפחת מ-4.20 מטר.
ג. הגדר החיצונית תהיה במצב תקין בכל עת.
7. פתחי כניסה
- א. באמפיתאטרון יהיה פתח כניסה אחד לפחות לכל 1000 צופים או חלק מהם.
ב. בתוך כל פתח כניסה יותקן שער שרוחבו לא יפחת מ-1.10 מטר, יהיה עשוי מחומר בלתי דליק ויהיה עמיד ללחץ של 700 ק"ג לפחות.
ג. באמפיתאטרון המיועד ליותר מ-1000 צופים יותקנו לכל פתח כניסה מובילים. המובילים יהיו מתוחמים על ידי קיר מצד אחד ומעקה מצד שני, או על ידי מעקות משני הצדדים. גובה המעקה יהיה 90 ס"מ, ואורך כל מוביל יהיה 5 מטר לפחות ורוחבו 55 ס"מ. המובילים יותקנו כך שלא יהוו מכשול ליציאה.
8. פתחי יציאה ודרכי מילוט
- א. מספר פתחי היציאה מאמפיתאטרון המובילים אל החוץ ישירות או באמצעות דרכי המילוט יהיה כדלקמן:
1) באמפיתאטרון המיועד ללא יותר מ-1000 צופים יותקנו לפחות שני פתחי יציאה, כשרוחבו של כל אחד מהם לא יפחת מ-2.20 מטר.
2) באמפיתאטרון המיועד ליותר מ-1000 צופים יותקנו לפחות פתח יציאה אחד לכל 1000 צופים או חלק מהם, שרוחבו לא יפחת מ-2.20 מטר, וזאת בנוסף לפתחים כאמור בסעיף 8(א)1.
ב. באמפיתאטרון ישמשו כל פתחי הכניסה גם כפתחי יציאה, וההוראות שנקבעו לפתחי היציאה יחולו גם על פתחי הכניסה.
ג. כל הדלתות הנמצאות בדרכי המילוט יהיו ללא מפתנים, יפתחו בכיוון המילוט ויצוידו במנעולי בהלה. כל כנף תצויד במנעול בהלה שיעמוד בדרישות הקבועות

- במפרט מספר 10.13.
- ד. המידות הנדרשות לגבי מסלולי המילוט, הדלתות (בין מנעול בהלה בדלת פתוחה למשקוף מולה או בין שני מנעולי בהלה בדלת דו כנפית, כאשר הכנפיים פתוחות), המעברים והמדרגות הן נטו.
- ה. דרכי המילוט תהיינה פנויות מכל מכשול בכל עת.
- ו. בכל עת שהאמפיתאטרון פתוח למבקרים לא תינעלנה הדלתות של פתחי היציאה במנעולים, בריחים או מתקני חיזוק וסגירה אחרים, פרט למנעולי בהלה. כל פתח יציאה יוביל לשטח שאין בו כדי לסכן את בטיחותם של היוצאים ולא יהיה כל שינוי במפלס המשטח ליד היציאה.
9. מדרגות המובילות למושבים הצופים
- א. באמפיתאטרון, רוחבם של המדרגות המובילות למושבי הצופים, ורום השלח שלהן יהיו אחידים, ללא שינוי בכל מהלך מדרגות, לכל אורכו.
- ב. שלח המדרגות האמורות, יהיה עשוי מחומר בלתי מחליק והרום שלהן אטום.
- ג. רום המדרגות כאמור, לא יעלה על 23 ס"מ ורוחב השלח שלהן לא יפחת מ-28 ס"מ.
10. מעברים
- א. באמפיתאטרון לא יפחת רוחב הדלתות, רוחב הפרוזדורים ורוחב המדרגות המובילות מהמושבים של הצופים אל פתחי היציאה מ-2.20 מטר.
- ב. במעברים כאמור, לא יותקן לכל אורכם כל מכשול, ורוחבם יהיה אחיד.
- ג. כל פתח יציאה יוביל לשטח שאין בו כדי לסכן את בטיחותם של היוצאים ולא יהיה כל שינוי במפלס המשטח ליד היציאה, ולמרחק של 100 מטר לפחות.
11. דלתות
- א. באמפיתאטרון, כל הדלתות הנמצאות בדרך מילוט יהיו ללא מפתנים, תיפתחנה בכיוון המילוט ותצוידנה במנעולי בהלה, העומדים בדרישות הקבועות במפרט מספר 10.13.
- ב. היו הדלתות דו כנפיות, תצויד כל כנף במנעול בהלה.
- ג. פתחי היציאה יהיו פנויים מכל מכשול בכל עת.
12. חלוקה לגושים
- אמפיתאטרון המיועד ליותר מ-1000 צופים יחולק לגושים נפרדים שכל אחד מהם מיועד ללא יותר מ-800 צופים.
- רוחב כל מעבר אורכי או רוחבי לא יפחת מ-2.20 מטרים, לכל אורכו.
13. מושבים
- א. המושבים לצופים יותקנו באופן שניתן יהיה לצפות באירוע המתקיים על הבמה, מכל מושב, ללא הפרעה.
- ב. הותקנו באמפיתאטרון מושבים לצופים, עם או בלי משענת יד, הם יחוברו, כל אחד מהם, חיבור של קבע לרצפה, זולת אם חוברו ביניהם לקבוצות של ארבעה מושבים לפחות.
- ג. רוחב כל מושב כאמור, לא יפחת מ-55 ס"מ, אם הוא בעל משענת יד, ולא יפחת מ-50 ס"מ, אם הוא בלי משענת.
- ד. רוחבה של שורת מושבים באמפיתאטרון, שמשני צידיה מעברים, יהיה כדלקמן:
1) כאשר מספר המושבים בה אינו עולה על 40, לא יפחת רוחבה מ-45 ס"מ.
2) כאשר מספר המושבים בה עולה על 40, רוחבה יהיה 45 ס"מ בתוספת של 1.5 ס"מ לכל מושב נוסף.
- ה. באמפיתאטרון לא יעלה מספר המושבים על 20 בשורה הצמודה לקיר או בשורה שרק בצידה האחד מעבר.
- ו. רוחב המעבר שבין שתי שורות מושבים יימדד בין אנך המשוך לקצה הקדמי של

המושב בשורה פלונית ובין אנך המשוך לקצה האחורי של המשענת בשורה שלפניה.

14. מקומות עמידה כר דשא
- א. מספר האנשים המותר במקום בו אין מושבים קבועים יחושב לפי מקדם תפוסה של 1 מ"ר לנפש.
- ב. השיפוע המקסימלי של המשטחים לשימוש הקהל הינו 16%. במקומות בהם השיפוע גדול יותר ייבנו טרסות המאפשרות עמידה ואו ישיבה על מישור אופקי.
15. מחולל חשמל (גנרטור)
- א. באמפיתאטרון יותקן מחולל חשמל שיופעל אוטומטית עם הפסקת זרם החשמל, מרשת החשמל הרגילה.
- ב. מחולל החשמל יזין בעת הצורך מערכות חיוניות ובכלל זה, תאורת השילוט וההתמצאות, מערכות למסירת הודעות ותאורת האמפיתאטרון.
- ג. יותקן מתג להפסקת פעולת מחולל החשמל למקרה חירום.
- ד. מיקום המחולל החשמלי ואחסון הדלק הנוזלי לתפעולו, יהיה כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים, (אחסנת נפט), התשל"ז1976-.
16. שילוט ותאורת התמצאות
- א. באמפיתאטרון המיועד למופעים ליליים יותקנו גופי תאורת התמצאות אינדידואליים בעלי מתח נמוך, המופעלים ונטענים אוטומטית ומחוברים לרשת החשמל הרגילה.
- ב. עצמת ההארה של תאורת החירום תהיה 10 לוקס לפחות על פני כל שטח האתר. גופי תאורת ההתמצאות יותקנו במקומות הבאים:
- 1) מעל כל פתחי היציאה והכניסה.
 - 2) בשטח הבמות וחדרי שחקנים.
 - 3) לאורך מסלולי המילוט (מעברים, שבילים, מסדרונות ומדרגות).
 - 4) בקרבת לוח חשמל ראשי.
- ג. כל גוף תאורת התמצאות יצויד בנורית ביקורת ובמתג, שיאפשרו אבחון מצבו התקין של גוף התאורה, כאשר הבודק עומד על הרצפה.
- ד. זמן ההדלקה של גוף תאורת התמצאות לא יעלה על 3 שניות מרגע הפסקת הזרם ברשת החשמל הרגילה, ומשך זמן פעולתו לא יקטן מ-60 שניות.
- ה. מעל פתחי היציאה, לאורך דרכי המילוט, בתפניות, בהצטלבויות ובמקומות בהם כיוון המילוט אינו ברור, יותקנו שלטים בגוון ירוק ועליהם תירשם המילה "יציאה".
- ו. מעל פתחי הכניסה למסדרונות ללא מוצא, לאגפים שאינם מיועדים ליציאה ולירידה למפלסים תת-קרקעיים, יותקנו שלטים בגוון אדום, ועליהם תירשמה המילים "אין יציאה".
- ז. גובה האותיות לא יקטן מ-12 ס"מ, ועוביין לא יקטן מ-12 מ"מ.
- ח. השלטים יוארו מרשת החשמל הרגילה, ובעת הפסקת חשמל מגופי תאורה אינדידואליים בעלי מתח נמוך, המופעלים ונטענים אוטומטית ומחוברים לרשת החשמל הרגילה.
- ט. כל גוף תאורה המותקן בתוך השלט יצויד בנורית ביקורת ובמתג, שיאפשרו אבחון מצבו התקין של גוף התיאור, כאשר הבודק עומד על הרצפה.
- י. זמן ההדלקה של גוף התאורה לא יעלה על 3 שניות מרגע הפסקת הזרם ברשת החשמל הרגילה, ומשך זמן פעולתו לא יקטן מ-60 דקות.
- יא. השלטים יוארו בכל עת שהעסק פתוח ללקוחות.
- יב. תאורת השלטים ותאורת ההתמצאות תהיינה במצב תקין בכל עת.

- יב . אחת לשבועיים תיערך מטעם העסק בדיקת תקינותם של גופי תאורת השלטים וההתמצאות.
- תוצאות הבדיקה תירשמה ברשומה, שתנוהל כאמור בסעיפים 35 ו-36 להלן, ותיחתמה בידי הבודק.
17. תאורת אפילה חזותית
- א . באמפיתאטרון המיועד למופעים ליליים, תותקן מערכת תאורת אפילה חזותית לאורך מעברי האורך והרוחב שבין גושי המושבים עד לפתח היציאה מהמתקן.
- ב . עצמת תאורת האפילה לא תקטן מ-1 לוקס על פני משטח הרצפה, ותוזן מרשת החשמל הרגילה.
- ג . המעגלים של גופי תאורת האפילה יהיו נפרדים ממעגלי התאורה האחרים וכל מעגל לא יכלול יותר מ-25 גופי תאורה.
- ד . תאורת האפילה תאפשר לנטוש בבטחה את המושב או להגיע אליו בשעות האפילה.
18. תאורה חיצונית
- א . בשעות החשיכה, חצי שעה לפחות לפני מועד פתיחת העסק למבקרים, תופעל התאורה שמחוץ לעסק, שתאיר דרכי הגישה לעסק והיציאה ממנו. התאורה תפעל עד לסגירת העסק.
- ב . התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.
19. מערכת למסירת הודעות
- א . בעסק תותקן מערכת כריזה הכוללת מיקרופון ורמקולים (לא קולן נייד), עם ספק כוח עצמי במתח נמוך, העומדת בדרישות הקבועות במפרטים מספר 160 ו-160.1.
- ב . מערכת הכריזה כאמור, תפעל גם בעת הפסקת חשמל ותהיה במצב תקין בכל עת.
20. מתקנים לקליטת חפצים חשודים
- א . בעסק יותקנו מתקנים לקליטת חפצים חשודים, שיעמדו בדרישות הקבועות במפרט מספר 130.
- ב . המתקנים כאמור, יהיו מכוסים ונקיים בכל עת ולא ישמשו כל מטרה אחרת.
- ג . דרך הגישה אל המתקן לקליטת חפצים חשודים תסומן ותהיה נקייה מכל מכשול, בכל עת.
21. מיגון מכלי גז ומכלי קיבול בהם מאוחסנים חומרים מסוכנים, יוגנו בהתאם לדרישות הקבועות במפרט מספר 170, ויוחזקו או יאוחסנו במקומות אשר למבקרים אין גישה אליהם.
- ב . מיגון מכלי הגז ומכלי הקיבול כאמור, יהיה במצב תקין בכל עת.
22. פחי אשפה
- א . סוג פחי האשפה שיוצבו בעסק ומיקומם יהיה כפי שייקבע על ידי מפקד המרחב לאחר התייעצות עם קצין החבלה המרחבי.
- ב . האחראי לביטחון יבטיח פינוי פחי האשפה לעיתים תכופות.
23. בדיקות ביטחוניות לגילוי חפצים חשודים
- א . תיערכנה בדיקות מדגמיות בכלי הרכב הנכנסים למגרשי החניה של העסק לגילוי חפצים חשודים.
- ב . לא תותר כניסת מבקרים לעסק, אלא לאחר שנערכה סריקה יסודית בעסק לגילוי חפצים חשודים. בדיקה כזו תיערך לפני כניסת הצופים, כל שעתיים בזמן הפעילות

- בעסק ובסיום הפעילות, לפני סגירתו.
ג. תוצאות הבדיקות תירשמנה ברשומה, שתנוהל כאמור בסעיפים 36 ו-37 להלן, ותיחתמנה בידי הבודק.
24. סדרי כניסה ויציאה
א. 60 דקות לפחות לפני המועד שנקבע לתחילת האירוע יפתחו דלתות האמפיתאטרון לכניסת הקהל. בין אירוע לאירוע תהיה הפסקה של 30 דקות לפחות.
ב. בכל עת שהאמפיתאטרון פתוח לקהל, לא יינעלו פתחי היציאה במנעולים, בריחים או במתקני חיזוק אחרים פרט למנעולי בהלה.
ג. בגמר המופע או האירוע יהיו כל פתחי היציאה פנויים הכל מכשול על מנת לאפשר לצופים לעזוב את המקום בדרך מהירה וסדירה.
25. כרטיסי כניסה
א. כרטיסי כניסה לאירוע יימכרו אך ורק בקופות של האמפיתאטרון ובמקומות אחרים שנקבעו לכך.
ב. תאי הקופות למכירת כרטיסים הנמצאים בתחום העסק ייקבעו במקום ובאופן שהממתינים לקניית כרטיסים, לא יפריעו למעבר חופשי של הולכי רגל העוברים במקום, של הנכנסים לעסק והיוצאים ממנו.
ג. מספר הכרטיסים שיימכרו או יחולקו לכל מופע לא יעלה על מספר המושבים ומקומות העמידה המותרים.
ד. לא יימכרו ולא יחולקו כרטיסים, אלא כשיש בהם ציון מספר הגוש והכיסא ומקומות העמידה המותרים.
ה. באירוע מיוחד, כפי שיקבע מפקד המרחב, ובהתאם להוראתו, יביא בעל העסק או מנהל העסק את כל כרטיסי הכניסה לאירוע להחתמה בחותמת המשטרה.
26. הגבלת כניסה
א. שלט המציין את מספר המבקרים היכולים להימצא בעת ובעונה אחת בעסק, יהיה תלוי בכל עת ליד הכניסה לעסק ולא יהיה מוסתר על ידי חפץ כלשהו.
ב. בשלט יצוין: "אמפיתאטרון מיועד ל... מבקרים". האותיות יירשמו בצבע שחור על רקע לבן וגובהן יהיה 12 ס"מ לפחות.
ג. לא תותר כניסת מבקרים והישארותם במקום במספר העולה על המספר שנקבע בשלט, המותקן כאמור ליד הכניסה.
ד. לא תותר כניסת מבקרים שאין בידם כרטיסי כניסה שבהם מצויינים מספר השורה ומספר הכיסא או מקום העמידה.
ה. לא תותר כניסה לאירוע, שבו נקבע כי יוחתמו הכרטיסים בחותמת המשטרה, לאדם שבידיו כרטיס שאינו חתום בחותמת המשטרה.
ו. לא תותר כניסת אדם אם נמצאו אצלו בקבוקי שתייה או פחיות שתייה.
27. בדיקה ביטחונית של הנכנסים לעסק
א. תיערכנה בדיקות בחפצי כל הנכנסים לעסק.
ב. בעל העסק או מנהל העסק לא ירשה כניסת אדם לעסק, אלא אם כן הסכים הלה שייערך חיפוש על גופו ובכליו כדי לבדוק אם הוא נושא עמו כלי נשק, סכין, תחמושת, חומר נפץ, חומר חבלה מכל סוג שהוא או חומר העלול להתפוצץ או להתלקח.

28. פרסום תנאי הכניסה

א. בעל העסק או מנהל העסק יודיע לציבור כי תנאי הכניסה לעסק, הם הרשות לערוך חיפוש על גופו ובכליו של הנכנס והצגת רישיון בר תוקף לנשיאת כלי ירייה, אם הנכנס נושא עמו כלי ירייה.

ב. בעל העסק או מנהל העסק יודיע על התנאים האמורים, בשלט שיותקן מעל פתחי הכניסה.

29. אחראי לביטחון - מינוי ותפקידים

א. ימונה אחראי לביטחון בעסק בכפוף לאמור בסעיף 32 להלן, והדרישות הקבועות במפרט מספר 151.

ב. האחראי לביטחון יבצע אותם התפקידים הקשורים במניעת פעולות איבה ופעולות המתחייבות כתוצאה מפעולות איבה, וימלא לאלתר הוראות שקיומן חיוני למניעת סכנה דחופה לשלום הציבור, שניתנו על ידי מפקד המרחב.

ג. האחראי לביטחון ידווח למשטרה במקרים הבאים:

- 1) כשמתעורר חשד שגורם עוין או גורם פלילי, הנמצא בתחום העסק, עומד לבצע פעולת איבה או מעשה פלילי.
- 2) כאשר בתחום העסק נמצא חפץ חשוד או נמצאת מכונית חשודה.
- 3) כאשר בתחומי העסק מתרחשות הפרות סדר או התפרעויות, שיש בהם לסכן את שלום הציבור.

ד. האחראי לביטחון ינהל רשומה כאמור בסעיפים 35 ו-36 להלן, בה יצוינו כל פעולות הביטחון שננקטו בעסק על ידו והאירועים באותה יממה.

ה. האחראי לביטחון יופיע לכנסים ולהרצאות, שיערכו על ידי המשטרה בהתאם לזימונה, לצורך הדרכתו.

30. בעלי תפקיד ביטחוני- תפקידים וסימני זיהוי (תיקון ספטמבר 2004)

בעסק יועסקו בעלי תפקיד ביטחוני בתפקיד ובמספר כפי שיורה מפקד המרחב ובכפוף לאמור בסעיף 20 להלן, והדרישות הקבועות במפרט מספר 151 .

בכל שער כניסה לעסק יוצב בודק ביטחוני. בפתח כניסה פעילה יוצב סורק בטחוני חמוש.

בודק ביטחוני יבצע התפקידים המפורטים להלן:

יערוך הבדיקה הביטחונית לגילוי חפצים חשודים בכלי הרכב הנכנסים לעסק.

לא יתיר כניסה לעסק לרכב גפ"מ, אלא לאחר שערך ברכב בדיקה לגילוי חפצים חשודים.

יעמוד בכל שער כניסה לעסק ויערוך הבדיקה הביטחונית על גופם ובכליהם של כל הנכנסים לעסק. הבדיקה תתבצע באמצעים לגילוי מתכות שיימצאו בכניסה לעסק.

לא יתיר כניסת אדם לעסק, אם נמצא אצלו כלי נשק, סכין, תחמושת, חומר נפץ או חומר חבלה מכל סוג שהוא, או אם נמצא אצלו חומר העלול להתפוצץ או להתלקח.

נמצא כלי ירייה ברשותו של אדם, יתיר הבודק הביטחוני כניסתו לעסק לאחר שהציג רישיון בר-תוקף לשאת כלי ירייה, עפ"י חוק כלי הירייה, התש"ט1949-), (להלן חוק כלי הירייה.)

ידווח לאחראי לביטחון על כל חשד המתעורר בו לגבי גורם עוין, חפץ חשוד או מכונית חשודה, הנמצאים בכניסה לעסק או בקרבתו.

ינהל רשומה כאמור בסעיפים 21 ו-22 להלן, בה יצוינו המספרים של כלי הרכב שנבדקו על ידו ונכנסו לעסק.

בעת ביצוע תפקידו בעסק ילבש מדים מזהים עליהם סמל החברה והגדרת

התפקיד. המדים לא יהיו דומים למדי המשטרה.

ה. האמצעים הנדרשים לבודק ביטחוני:

מכשיר לגילוי מתכות.

דלפק בדיקה.

(1) מכשיר קשר.

(2) פנס.

אפוד וכובע זיהוי.

ו. הסורק הבטחוני החמוש יבצע את התפקידים המפורטים להלן:

התראה ומניעה וביצוע סיורים מחוץ לאתר ובתוך האתר בהדגשים הבאים:

הגדרת אזור אחריות.

קשר וזיהוי בעלי התפקיד הביטחוני הסמוכים.

מועדים לסיור פטרול כפי שנקבע ע"י אחראי הביטחון.

איתור והתראה בנוגע לאנשים חשודים, חפצים חשודים או רכב חשוד.

מניעת כניסת חשודים או הרחקתם אל מחוץ לאתר.

ז. אמצעים לסורק הביטחוני החמוש:

נשק, בסוג שיקבע, שתי מחסניות

אפוד וכובע זיהוי

31. אישור המשטרה לבעלי תפקיד
- לא יועסק בעסק מנהל, אחראי לביטחון ובודק ביטחוני, אלא אם מצא מפקד המרחב שאין מניעה להעסקתו בתפקיד המוגדר, מטעמים הנוגעים לשלום הציבור, לרבות לאור עברו הפלילי, ונתן אישורו לכך.
32. סדרנים-תפקידים וסימני זיהוי
- א. בעל העסק או מנהל העסק ימנה סדרנים, יציבם במקומותיהם ויורה להם על תפקידיהם ואחריותם. לא ימונה סדרן, אלא אם מלאו לו 18 שנים.
- ב. מספר הסדרנים שיועסקו בעסק לא יפחת מהמספר שייקבע על ידי מפקד המרחב, אך בכל מקרה לא יפחת מהמספר שיתקבל בהתאם לחישוב שלהלן:
- 1) שני סדרנים למאתיים המבקרים הראשונים.
 - 2) סדרן אחד נוסף לעל מאתיים מבקרים משוערים או נוכחים.
- ג. הסדרן יהיה בתפקיד משעת פתיחת העסק למבקרים ועד לסגירתו, וימלא תפקידו כמפורט להלן:
- 1) יעמוד ליד כל שער כניסה משעת פתיחת השערים לכניסת הקהל, יתלוש את ספיחי הביקורת של כרטיסי הכניסה, ויימצא במקום עד 15 דקות לפחות לאחר תחילת המופע.
 - 2) בעת כניסת הקהל לעסק ובהפסקות יעמדו הסדרנים גם במעברים ולא ירשו לקהל להצטופף בכניסות, במעברים ובכל חלק שהוא בעסק, באופן העלול לסכן את הבטיחות במקום.
- מסכן אדם את הבטיחות יקרא אותו הסדרן לסדר. ממשיך האדם לסכן את הבטיחות גם לאחר מתן ההתראה על ידי הסדרן, ידווח לאחראי. קיבל הוראה מהאחראי, רשאי הסדרן לדרוש מהאדם לעזוב את המקום, ואם סירב להוציאו מהמקום.
- ד. כל סדרן יישא על שרוולו הימני סרט בצבע אדום ברוחב 12.5 ס"מ, שעליו מודפסת באותיות ברורות בצבע לבן המילה "סדרן".

רמה א

- ה. בידי בעל העסק או מנהל העסק תימצא בכל עת שהעסק פתוח למבקרים, רשימה שמית של כל הסדרנים ופירוט תפקידיהם. הרשומה תוצג ותימסר לכל שוטר לפי דרישתו.
- I. העברת כספים מהעסק תתבצע ברכב ובליויי שני אנשים, שאחד מהם הוא הנהג. בעת ההעברה לא יוסעו טרמפיסטים.
- I. במקום בו לא ניתן להשתמש ברכב יועברו הכספים מהעסק על ידי שני אנשים, שילכו ברגל עד למקום ההפקדה.
- I. העברת כספים מעל 50,000 ₪ תתבצע ע"י חברת ל"הובלת כספים" שלה רישיון על פי פריט 8.3א' בצו רישוי עסקים (עסקים טעונים רישוי) (תיקון) 1996.
- I. העברת הכספים כאמור, תתבצע בזמנים ובמסלולים לא קבועים ומועדי ההעברה יישמרו בסוד.
34. נוכחות בעל העסק או מנהל העסק
- בעל העסק או מנהל העסק יימצא במקום בכל עת שהעסק פתוח למבקרים.
35. רשומה
- בעסק תנוהל רשומה בה יירשמו פעולות הביטחון שננקטו בעסק, תוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים ותוצאות בדיקת תקינותם של גופי תאורת השילוט וההתמצאות.
36. אופן ניהול רשומה
- א. הרישומים ייעשו בעט או בעיפרון, שאינו ניתן למחיקה.
ב. לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מהכרטיסיה המהווה את הרשומה.
ג. הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.
ד. אבדה רשומה - יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אובדנה תוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.
ה. הרשומה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה.
37. איסור שינוי
- א. לא ייעשה כל שינוי במבנה של העסק שלא בהתאם לתכנית המאושרת, כאמור בסעיף 3 לעיל.
ב. לא ייעשה כל שינוי בעסק שלא בהתאם לתנאי הרישיון ולאישורו של מפקד המרחב.
38. ייחוד פעולות העסק
- לא ינוהל בעסק זה, עסק טעון רישוי אחר, אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.
39. הצגת הרישיון
- רישיון העסק והתנאים המצורפים אליו יוצגו במקום הנראה לעין ושלמבקרים יש גישה אליו.
40. זיהוי
- בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו, הכל לפי דרישתו.
41. דרך גישה לרכב ביטחון
- א. לעסק תהינה שתי דרכי גישה חיצוניות לפחות לרכב ביטחון שנתקיימו בה התנאים שלהלן:
1) דרך הגישה לרבות מכסים לתאי בקרה לצינורות חשמל, ביוב, ניקוז מים,

- גז, טלפון ודלק הטמונים מתחת למסלולה, יהיו בנויים באופן המאפשר להם לשאת כלי רכב בעומס של 21 טון לצמד סרנים.
- 2) רוחב דרך הגישה יהיה 4 מטר לפחות ותגיע לתוך תחום האמפיתאטרון, בגדרך גישה שאינה ישרה לא יקטן רדיוס הסיבוב של ציר הדרך מ-12 מטר.
- ב. גובה שערי הכניסה ורוחבם יהיה 4.20 מטר לפחות.
- ג. בדרך הגישה לאמפיתאטרון לא יהיו עצים, עמודי חשמל, עמודי טלפון, כבלים עיליים, מבנים או מתקנים כיוצא באלה, העשויים להפריע, לעכב או להכשיל את פעילותו התקינה של רכב הביטחון.
- ד. שתי הכניסות תהיינה נפרדות אחת מהשניה. כניסת רכב חירום תופרד מיציאות קהל.
- ה. יש להתקין בתוך שטח האמפיתאטרון מקום בשטח של כ-50 מ"ר ובאזור בעל שליטה על האתר, להיערכות כוחות הביטחון.
- ו. יש להתקין בתוך שטח האמפיתאטרון מקום להיערכות כוחות עזרה ראשונה.

42. פריקה וטעינה
לא יתיר בעל העסק או מנהל העסק פריקה וטעינה הכרוכים בניהול העסק, אלא בהתאם להוראות כל דין.
43. מתקנים להתזת מים
בקרבת הבמה ומשני צידיה יותקנו לפחות שתי מערכות מים לצורך התזה על קהל בעת מופעי רוק.
44. סדרי חנייה
א. בסמוך לעסק או בתחומו יהיו מגרשי חניה שיאושרו על ידי מפקד המרחב.
- ב. מספר מקומות החניה במגרשי החניה כאמור, ייקבע בהתאם לחישוב הבא:
1) מקום חניה אחד לפחות לרכב פרטי לכל 10 מקומות ישיבה ומקום חניה אחד לפחות לרכב פרטי לכל 10 מ"ר משטח שנועד להוות מקום עמידה לצופים.
2) מקום חניה אחד לפחות לאוטובוס, לכל 150 מושבים ומקום חניה אחד לפחות לאוטובוס לכל 100 מ"ר מהשטח שנועד כמקום עמידה לצופים.
3) חמישה מקומות חניה לפחות לרכב נכים. מקומות החניה לרכב נכים יהיו במקומות הקרובים לכניסה למתקן הספורט ולידם יוצב שלט שיוורה כי המקומות שמורים לנכים.
- מקומות החניה להחניית רכבם של המבקרים ושל הנכים, ומקומות החניה המיועדים למטרות טעינה ופריקה לא ישמשו למטרות אחרות.
45. סדרי תנועה
לבקשה לרישיון לעסק יצורפו המסמכים המפורטים להלן:
א. תרשים הסביבה בקנה מידה 1:250 או 1:500, ובו יצינו מיקום העסק, מיקום הבניינים בקרבת העסק, רוחב המדרכות הסמוכות לעסק, רוחב הכבישים ומספר הנתיבים שקיימים בהם לכל כיוון, מיקום הרמזורים, המעברים להולכי רגל או לכלי רכב בכל המפלסים ומיקום תחנות אוטובוסים ומוניות בקרבת מקום.
בתרשים זה או בתרשים נפרד, יפורטו הסדרי התמרור בסביבה ובמגרשי החניה, שיכללו את מיקומם וסוגם של התמרורים.
ב. תרשים מגרש החניה בקנ"מ 1:250 או 1:500, ובו יסומנו הגישות ממקומות החניה אל העסק והמדרכות בגישות אלה, מקומות החניה במגרש החניה וצורת

רמה א

החניית הרכב, הכניסות למגרש החניה והיציאות ממנו. פירוט החניות יכלול מידות מדויקות של גודל ושטח החניות ורוחב המעברים ביניהם.
ג. טבלת חישוב מקומות החניה על פי שימושי הקרקע המיועדים או הקיימים, וכן על פי הדרישה והחפיפה למקומות חניה לפי חלקי היממה והאחוזים באם נדרש.

46. מפרטים רשימת מפרטים לפריט זה: 10.13, 130, 151, 160,
47. הוספת תנאים וגריעתם בסמכות מפקד המרחב להוסיף על התנאים האמורים לעיל, לגרוע מהם או לשנותם, הכל לפי שיקול דעתו.
48. תנאי מוקדם התנאים שיש לקיימם לפני מתן האישור, הרישיון או ההיתר הזמני הם: סעיפים 3, 4, 5, 6-א, 7, 8-א, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-א, 17, 19, 20, 42, 43, 44.
49. תנאי ברישיון התנאים שיש לקיימם עם מתן הרישיון הם: כל שאר הסעיפים.
50. רישיון מרשות הרישוי (תיקון 2004) אין במילוי התנאים מטעם המשטרה משום הבטחה מנהלית לקבלת רישיון או היתר זמני, שכן סמכות זו נתונה לרשות הרישוי בלבד.

מפקד המרחב

דרגה	שם	חתימה

תאריך המסירה

פרטי מקבל התנאים וחתימתו:

שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות	חתימה